

## 質 疑 ・ 回 答 書

令和 4 年 9 月 6 日

医療法人社団 藤崎病院

工事名: (仮称)藤崎病院受水槽ポンプ室等更新工事

質疑No.	募集要項 設計図書	ページ 図面番号を記載	質疑事項	回答
1			本工事に高架水槽の撤去工事は含まれますでしょうか。	本工事に含まれます。
2			受領図面では不明点が多いため現場調査を行うことは可能でしょうか。	現地確認頂くことは可能です。
3			資材及び廃材等の仮置きできるスペースを借りることは可能でしょうか。	受水槽設置時期において、受水槽廻りは可能です。 病院運営しながらの工事であることを踏まえて下さい。
4			敷地内の工事用車両の駐車は可能でしょうか。	搬出入車両については、一時的に使用可能です。 病院運営しながらの工事であることを踏まえて下さい。
5			音出し・振動作業について、作業不可日・作業不可時間帯などあればご教示ください。	夜間作業は不可としますが、工事内容によって協議可能です。 病院運営しながらの工事であることを踏まえて下さい。
6			アスベストが発生した場合においては、撤去処分費は別途と考えてよろしいでしょうか。	発生した場合においてごく少量と考えますので、工事費に含めて下さい。
7			機器搬入のために、場内にクレーンを設置するスペースはあると考えて宜しいでしょうか。	現地確認頂きご提案下さい。 病院運営しながらの工事であることを踏まえて下さい。
8			断水は可能でしょうか。	基本的に不可です。 病院運営しながらの工事であることを踏まえて下さい。

注) 表題および内容は、簡潔に分かりやすく記載してください。